VWA Rapport

Het Waterlaboratorium

J.W. Lucasweg 2
2031 BE Haarlem

Postbus 734
2003 RS Haarlem

t 023-517 59 00
e info@hetwaterlaboratorium.nl

Bedrijf **Dunea**
Locatie: **Scheveningen**
Naam: **Drinkwater**
Gegevens **1e kwartaal 2021**

Parameter	Eenheid	minimum	gemiddelde	maximum	norm DWB minimum	norm DWB maximum
Aluminium	µg/l	2.5	2.5	2.5		200
Arseen	µg/l	1.9	2.5	3.1		10
Boor	mg/l	0.045	0.045	0.045		0.5
Calcium	mg/l	41.16	42.48	44.06		
Chloride	mg/l	52	55	57		150**
Koolstofdioxide	mg/l	0.8	1.0	1.2		
Carbonaat	mg/l	<5	6	10		
Koper	µg/l	0.7	0.7	0.7		
Geleidingsvermogen	mS/m	50.4	51.2	51.7		<125
Fluoride	mg/l	0.15	0.17	0.18		1.0
IJzer	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005		0.2
Troebelingsgraad	FTE	<0.03	<0.03	<0.03		1
Geur		Afwezig	Afwezig	Afwezig		****
Waterstofcarbonaat	mg/l	166	173	180	>60	
Kwik	µg/l	<0.01	<0.01	<0.01		1.0
Totale hardheid 1*	mmol/l	1.35	1.40	1.47	>1	
Kleurintensiteit	mg/l Pt	5	5	6		20
Magnesium	mg/l	7.93	8.32	8.85		
Mangaan	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005		0.05
Natrium	mg/l	56.5	56.5	56.5		150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	<0.02	0.02		0.2
Nitriet (no2/l)	mg/l NO2	<0.007	<0.007	<0.007		0.1
Nitraat (no3/l)	mg/l NO3	4.54	5.80	6.88		50
Zuurstof	mg/l	10.2	10.2	10.2	>2	
Lood	µg/l	<0.2	<0.2	<0.2		10
Zuurgraad	pH	8.42	8.50	8.57	7.0	9.5
Orthofosfaat (po4/l)	mg/l PO4	0.16	0.16	0.16		
Seleen	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5		10
Verzadigingsindex berekend	pH	0.62	0.69	0.75	> -0.2	
Smaak		Afwezig	Afwezig	Afwezig		****
Sulfaat	mg/l	46.4	47.8	48.8		150
Temperatuur	°C	10.6	11.6	12.7		25
Organisch koolstof totaal	mg/l	2.06	2.06	2.06		****
Aeromonas	kve/100 ml	0	1	2		1000
Coli	kve/100 ml	0	0	0		0
Clostridium perfringens	kve/100 ml	0	0	0		0
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0		0
Koloniegetal-gp-22	kve/ml	0	1	2		100***
Legionella	kve/l	<100	<100	<100		<100

1* °D = Tot hh x 5.6 ** norm jaargemiddelde *** norm geometrisch jaargemiddeld **** geen abnormale verandering