

Bedrijf Dunea
Locatie: **Monster**
Naam: **Drinkwater**
Gegevens **3e kwartaal 2021**

J.W. Lucasweg 2
 2031 BE Haarlem

Postbus 734
 2003 RS Haarlem
 t 023-517 59 00
 e info@hetwaterlaboratorium.nl

Parameter	Eenheid	minimum	gemiddelde	maximum	norm DWB minimum	norm DWB maximum
Aluminium	µg/l	3.8	3.8	3.8		200
Arseen	µg/l	2.7	2.8	2.9		10
Boor	mg/l	0.044	0.044	0.044		0.5
Calcium	mg/l	42.90	43.37	43.70		
Chloride	mg/l	45	47	48		150**
Koolstofdioxide	mg/l	1.1	1.4	1.5		
Carbonaat	mg/l	<5	<5	<5		
Koper	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5		
Geleidingsvermogen	mS/m	46.1	47.6	49.2		<125
Fluoride	mg/l	0.23	0.23	0.24		1.0
IJzer	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005		0.2
Troebelingsgraad	FTU	<0.03	<0.03	<0.03		1
Geur		0	0	0		****
Waterstofcarbonaat	mg/l	177	177	178	>60	
Kwik	µg/l	<0.01	<0.01	<0.01		1.0
Totale hardheid 1*	mmol/l	1.38	1.41	1.44	>1	
Totale hardheid	°D	7.7	7.9	8.1	>5.6	
Kleurintensiteit	mg/l Pt	6	8	10		20
Magnesium	mg/l	7.52	7.87	8.33		
Mangaan	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005		0.05
Natrium	mg/l	49.3	49.3	49.3		150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	<0.02	<0.02		0.2
Nitriet (no2/l)	mg/l NO2	<0.007	<0.007	<0.007		0.1
Nitraat (no3/l)	mg/l NO3	1.96	2.32	2.88		50
Zuurstof	mg/l	8.8	8.8	8.8	>2	
Lood	µg/l	<0.2	<0.2	<0.2		10
Zuurgraad berekend	pH	8.24	8.31	8.42	7.0	9.5
Orthofosfaat (po4/l)	mg/l PO4	0.13	0.13	0.13		
Seleen	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5		10
Verzadigingsindex berekend	pH	0.51	0.58	0.67	> -0.2	
Smaak		0	0	0		****
Sulfaat	mg/l	41.2	43.6	45.8		150
Temperatuur	°C	13.7	14.8	15.8		25
Organisch koolstof totaal	mg/l	2.24	2.28	2.30		****
Aeromonas	kve/100 ml	1	6	13		1000
Coli	kve/100 ml	0	0	0		0
Clostridium perfringens	kve/100 ml	0	0	0		0
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0		0
Koloniegetal-gp-22	kve/ml	0	1	3		100***
Legionella	kve/l	1400	1400	1400		<100

1* °D = Tot hh x 5.6

** norm jaargemiddelde *** norm geometrisch jaargemiddeld **** geen abnormale verandering